

Telefon: 0651 2005-149

Telefax: 0651 2005-126

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Deworastr. 1 · 54290 Trier

REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung West
Rewestr. 8
50354 Hürth

Betriebsort

REWE Markt GmbH
Vollmersbachstr. 63
55743 Idar-Oberstein

Kunden-Nr.: 0003154934

Equipment-Nr.: 1206076

Bericht über die Prüfung der Brandmeldeanlage

Nr.: 2516201323

Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung **Prüfdatum:** 22.11.2017
Prüfgrundlagen: Verordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen, Rheinland-Pfalz (HaustechAnlPrüfV)
Angaben zur Anlage: Geschäftshaus/Verkaufsstätte
Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.

Prüfumfang

Die technischen Anlagen sowie die dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft.

Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der baurechtlichen Prüfverordnung durch baurechtlich anerkannte Sachverständige wurden beachtet.

Ergebnis der Prüfung

Bei der Prüfung wurden Mängel festgestellt.

Beurteilung

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen sind betriebssicher und wirksam. Der Betrieb ist zulässig. Die Mängel sind unverzüglich zu beseitigen.

Wir bitten Sie, uns die Beseitigung der Mängel bis zum 22.02.2018 mitzuteilen.

Die nächste sicherheitstechnische Prüfung nach baurechtlichen Anforderungen ist fällig: 01.11.2020

Trier, 22.11.2017

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH) Frank Müller

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Der Bericht umfasst 3 Seiten.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

1 Anlagenbeschreibung

1.1 Brandmeldezentrale

Typ: Esser, IQ8
Standort der BMZ: Betriebsraum BMZ, EG

Anzahl der nichtautomatischen Melder: 25

Anzahl der automatischen Melder: 1

Ersatzstromversorgung BMA (**Batterien**):

Typ: Xcell Xp12-12
Kapazität [Ah]: 2x 12
Standort: BMZ

Kategorieeinstufung für den **Schutzumfang** des Gebäudes durch die automatische Brandmeldeanlage:
Teilschutz

Ansteuerung von Einrichtungen im Brandfall

Feuerwehr-Schlüsseldepot
Drehspiegelleuchte/Blitzleuchte
ELA-Anlage
Automatiktüren "Eingang Vögele"

Ansteuerung für die Übertragungseinrichtung für Brandmeldungen einschl. Feuerwehrbedienfeld

Standort Übertragungseinrichtung: Raum BMZ

2 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen

Bauordnung des Landes Rheinland.-Pfalz

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik

Baugenehmigung : Az.: 60-63-00137/06-02 und 60-63-00113/07-02

Brandschutzkonzept : Brandschutztechnisches Gutachten "Projekt-Nr.: G 078 / 06" (Umbau) vom
24.05.2006.

Anlagendokumentation

3 Prüfungen

3.1 Besichtigung

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich ordnungsgemäßer Errichtung besichtigt.

3.2 Funktionsprüfung

Brandmeldezentrale

Zentrale

Energieversorgung

angesteuerte Einrichtungen

Feuerwehr-Bedienfeld

Übertragungseinrichtung

Feuerwehr-Schlüsseldepot

Blitzleuchte/Drehspiegelleuchte

Energieversorgung

Anlagenstrom ohne Netzversorgung [A]: 0,42

Alarmstrom [A]: 0,57

3.3 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Multimeter

Zangenstromwandler mit elektronischer Auswerteeinheit

4 Mängel und Hinweise

Lfd. Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung	Bewertung
1	Brandmeldezentrale / Ansteuerungen	Eine Ansteuerung im Brandfall der inneren Automatiktür (Erweiterungsbau) erfolgt nicht.	einfacher Mangel