



Seco Kältetechnik GmbH, Herzogstraße 28, 44807 Bochum

Rewe Schmitt OHG
ILN: 4388093551439
Vollmersbachstraße 63
55743 Idar-Oberstein
DE
Kundennummer: 5574302

Wartungsbeleg Nr. 1285789

Ansprechpartner:
Monteur: Lattek Maurice

Wartungsprotokoll Klimaanlage

Ausgeführt am: 14.11.2019

Wartung der Klimaanlage laut Vertrag durchgeführt.

Klima	Bemerkung	Antwort
Kältemittelstand prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Sauggasttemperaturen Verdichter prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Verdampfungstemperaturen prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Ölstand der einzelnen Verdichter prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Leitungen und Isolierungen auf äußere Beschädigungen prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilatoren kontrollieren		<input checked="" type="checkbox"/>
Verflüssiger reinigen		<input checked="" type="checkbox"/>
Filter reinigen		<input checked="" type="checkbox"/>
Schalter und Tasten auf Funktion prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtkontrolle Lastschutze und Sicherungen		<input checked="" type="checkbox"/>
Stromaufnahme messen		<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfen ob Schaltplan vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>
Anzeigen prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Fernbedienung auf Funktion prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Raumtemperatur kontrollieren		<input checked="" type="checkbox"/>
Ausblastemperaturen prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Kondensat Abläufe prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>
Einzelaggregat erledigt		<input checked="" type="checkbox"/>



Seco Kältetechnik GmbH, Herzogstraße 28, 44807 Bochum

Rewe Schmitt OHG

ILN: 4388093551439

Vollmersbachstraße 63

55743 Idar-Oberstein

DE

Kundennummer: 5574302

Wartungsbeleg Nr. 1285789

Unterschrift

Unterschrift Kunde
Frau Vokenant