

# ELEKTR REIS

Tel.: +49 (0) 6781 - 44 9 46

Struthstraße 45

www.elektroreis.de

NOTDIENST: +49 (0) 6781 - 60 44 30

55743 Idar-Oberstein

info@elektroreis.de

## Prüfbericht Sicherheitsbeleuchtung

Kunde:	REWE Markt GmbH
Objekt:	REWE Center Idar-Oberstein
Prüfer:	Daniel Reis
Prüfdatum:	08.02.2018
Folgeprüfung:	Feb 19

### Angaben zum Gebäude

Gebäudebeschaffenheit	Erdgeschoss + Obergeschoss
Gebäudenutzung	Verkauf

### Angaben zur Sicherheitsbeleuchtung

Baujahr	k.A.
Ersteller/Pläne	Daniel Reis
Erstellergrundlage	vorh. Pläne
Versorgung von	UV Allgemein

### Prüfgrundlage

Prüfung nach	VDE 0100-718 u. 0108-100
Art der Prüfung	jährliche Prüfung

### Prüfbedingungen

Messgerät	Luxmeter
Begleitperson	/

# ELEKTR REIS

Tel.: +49 (0) 6781 - 44 9 46

NOTDIENST: +49 (0) 6781 - 60 44 30

Struthstraße 45

55743 Idar-Oberstein

www.elektroreis.de

info@elektroreis.de

## Anlagenbeschreibung

Versorgung über

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> öffentliches Netz                | <input type="checkbox"/> Kundeneigenes Netz         |
| <input type="checkbox"/> Ersatzstromaggregat              | <input checked="" type="checkbox"/> Einzelbatterien |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zentralbatterieanlage | <input type="checkbox"/> Gruppenbatterieanlage      |

## Einzelbatterien

Standort	siehe Anlage 1	wartungsfrei	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hersteller	CEAG	Betriebsspannung / -kapp.	12V/960Wh
Typ	Euro3-3/D	Anzahl Zellen	36ST. 1 Stück je 13,62 V
Nennbetriebsdauer	3 h	Zellenspannung gemess.	13,5 V
Umschaltzeit	> 1 s	Kapazitätsprüfung best.	Siehe Anlage 1
Netzüberwachung von	je Leuchte/UV Allg.	Berührungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Nennspannung	230V		

## Leuchten

Leuchtenarten	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsleuchten	Leuchtmittel
	<input type="checkbox"/> Rettungszeichenleuchten	Leuchtmittel
Schaltungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Dauerschaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Bereitschaftsschaltung
Leuchten mit Allgemeinbeleuchtung geschaltet		<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Isolationsmessung der Leitungsanlage		<input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> n.i.O.

## Dokumentation

Prüfbuch vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Letzte Prüfung	27.02.2017
Bedienungsanleitung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Letzte Wartung	02.02.2018
Positionsplan der Leuchten	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		

# ELEKTR REIS

Tel.: +49 (0) 6781 - 44 9 46  
NOTDIENST: +49 (0) 6781 - 60 44 30

Struthstraße 45  
55743 Idar-Oberstein  
www.elektroreis.de  
info@elektroreis.de

## Prüfungsergebnis

- Keine Mängel festgestellt
- Die festgestellten Mängel sind in Anlage 2 aufgeführt und unverzüglich zu beseitigen.

Dieser Prüfbericht besteht einschließlich der Anlagen aus 3 Seiten.  
Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage wurde nach den geltenden behördlichen Vorschriften und den VDE- Bestimmungen nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.

## **ELEKTRO-REIS GMBH & CO. KG**

Struthstr. 45  
55743 Idar-Oberstein  
Tel.: 06781/44946  
web: [www.elektroreis.de](http://www.elektroreis.de)  
e-mail: [info@elektroreis.de](mailto:info@elektroreis.de)

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel

28.02.2018



\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift des Sachverständigen

Weitere Erläuterungen :

Leuchtmittel die einen Defekt am Tag der Prüfung aufweisen sind auszutauschen.