

Tel.: +49 (0) 6781 - 44 9 46

Struthstraße 45

www.elektroreis.de

NOTDIENST: +49 (0) 6781 - 60 44 30

55743 Idar-Oberstein

info@elektroreis.de

Prüfbericht Sicherheitsbeleuchtung

Kunde:	Rewe Markt GmbH
Objekt:	Rewe Center Idar-Oberstein
Prüfer:	Daniel Reis
Prüfdatum:	02.04.2022
Folgeprüfung:	Mrz 22

Angaben zum Gebäude

Gebäudebeschaffenheit	Erdgeschoss + Obergeschoss
Gebäudenutzung	Verkaufsfläche

Angaben zur Sicherheitsbeleuchtung

Baujahr	k.A.
Ersteller/Pläne	Daniel Reis
Erstellergrundlage	vorh. Pläne
Versorgung von	UV Allgemein

Prüfgrundlage

Prüfung nach	VDE 0100-718 + 0108-100
Art der Prüfung	jährliche Prüfung

Prüfbedingungen

Messgerät	Fluke Multimeter + Fluke Installationstester
Begleitperson	/

ELEKTR REIS

Tel.: +49 (0) 6781 - 44 9 46

NOTDIENST: +49 (0) 6781 - 60 44 30

Struthstraße 45

55743 Idar-Oberstein

www.elektroreis.de

info@elektroreis.de

Anlagenbeschreibung

Versorgung über

öffentliches Netz

Ersatzstromaggregat

Zentralbatterieanlage

Kundeneigenes Netz

Einzelbatterien

Gruppenbatterieanlage

Einzelbatterie Leuchten + Zentralbatterieanlage

Standort	s. Gebäudepläne	wartungsfrei	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Hersteller		Betriebsspannung / -kapp.	12V/960Wh	
Typ		Anzahl Zellen	1 Stück je	13,62
Nennbetriebsdauer	3 Std.	Zellenspannung gemess.	13,50V	
Umschaltzeit	>1s.	Kapazitätsprüfung best.	Siehe Anlage 1	
Netzüberwachung von	UV Allgemein	Berührungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nennspannung	230V			

Leuchten

Leuchtenarten	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsleuchten	Leuchtmittel	
	<input checked="" type="checkbox"/> Rettungszeichenleuchten	Leuchtmittel	
Schaltungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Dauerschaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Bereitschaftsschaltung	
Leuchten mit Allgemeinbeleuchtung geschaltet		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Isolationsmessung der Leitungsanlage		<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> n.i.O.

Dokumentation

Prüfbuch vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Letzte Prüfung	<u>26.03.2022</u>
Bedienungsanleitung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Letzte Wartung	<u>Mrz 21</u>
Positionsplan der Leuchten	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		

ELEKTR REIS

Tel.: +49 (0) 6781 - 44 9 46.

NOTDIENST: +49 (0) 6781 - 60 44 30

Struthstraße 45

55743 Idar-Oberstein

www.elektroreis.de

info@elektroreis.de

Prüfungsergebnis

- Keine Mängel festgestellt
- Die festgestellten Mängel sind in Anlage 2 aufgeführt und unverzüglich zu beseitigen.

Dieser Prüfbericht besteht einschließlich der Anlagen aus 3 Seiten.

Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage wurde nach den geltenden behördlichen Vorschriften und den VDE- Bestimmungen nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.

ELEKTRO-REIS GMBH & CO. KG

Struthstr. 45

55743 Idar-Oberstein

Tel.: 06781/44946

web: www.elektroreis.de

e-mail: info@elektroreis.de

Firmenstempel

02.04.2022

Datum, Unterschrift des Sachverständigen