

Elektro-Reis  
Struthstraße 45  
55743 Idar-Oberstein

Tel.: +49 (0) 6781 - 44 9 46  
Fax: +49 (0) 6781 - 960 778

**NOTDIENST: +49 (0) 6781 - 60 44 30**



www.elektroreis.de

info@elektroreis.de

### Prüfungsergebnis

Keine Mängel festgestellt

Die festgestellten Mängel sind in Anlage 2 aufgeführt und unverzüglich zu beseitigen.

Dieser Prüfbericht besteht einschließlich der Anlagen aus

3 Seiten.

Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage wurde nach den geltenden behördlichen Vorschriften und den VDE- Bestimmungen nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.

**Elektro-Reis**

Struthstr. 45

55743 Idar-Oberstein

Tel. 06781 / 449 46

web: www.elektroreis.de

e-mail: info@elektroreis.de

  
Firmenstempel (Auftragnehmer)

06.01.2015 i. a. Reis  
Datum und Unterschrift

**REWE Markt GmbH**

Zweigfiliale Leininger Weg

Reinstraße 9

55004 Hahn

Tel.: +49 6781 60 44 30

Firmenstempel (Auftraggeber)

15.1.15 Schmidt  
Datum und Unterschrift

Elektro-Reis  
Struthstraße 45  
55743 Idar-Oberstein

Tel.: +49 (0) 6781 - 44 9 46  
Fax: +49 (0) 6781 - 980 778

NOTDIENST: +49 (0) 6781 - 60 44 30



www.elektroreis.de

info@elektroreis.de

### Anlagenbeschreibung

Versorgung über

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliches Netz     | <input type="checkbox"/> Kundeneigenes Netz    |
| <input type="checkbox"/> Ersatzstromaggregat              | <input type="checkbox"/> Einzelbatterien       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zentralbatterieanlage | <input type="checkbox"/> Gruppenbatterieanlage |

### Einzelbatterien

Standort	<u>Wartungsfrei</u>	Wartungsfrei	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hersteller	<u>Alcatel</u>	Betriebsspannung / -kapp.	<u>12</u> V <u>960</u> Wh
Typ	<u>12V 19Ah</u>	Anzahl Zellen	<u>1</u> Stück je <u>13,14</u> V
Nennbetriebsdauer	<u>3 h</u>	Zellenspannung gemess.	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Umschaltzeit	<u>&gt; 1 s</u>	Kapazitätsprüfung best.	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Netzüberwachung von	<u>—</u>	Berührungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Nennspannung	<u>230V</u>		

### Leuchten

Leuchtenarten	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsleuchten	Leuchtmittel
	<input checked="" type="checkbox"/> Rettungszeichenleuchten	Leuchtmittel
Schaltungsart	<input checked="" type="checkbox"/> Dauerschaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Bereitschaftsschaltung
Leuchten mit Allgemeinbeleuchtung geschaltet		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Isolationsmessung der Leitungsanlage		<input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> n.i.O.

### Dokumentation

Prüfbuch vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Letzte Prüfung	<u>02.01.15</u>
Bedienungsanleitung vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Letzte Wartung	<u>20.01.2016</u>
Positionsplan der Leuchten	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein		

Elektro-Reis  
Struthstraße 45  
55743 Idar-Überstein

Tel.: +49 (0) 6781 - 44 9 46  
Fax.: +49 (0) 6781 - 980 778



**NUTZDIENST:** +49 (0) 6781 - 60 44 30

www.elektroreis.de

info@elektroreis.de

## Prüfbericht Sicherheitsbeleuchtung

Kunde: REWE MARKT GmbH  
Objekt: Rewe-Center Idar-Überstein  
Prüfer: Daniel Reis  
Prüfdatum: 06.01.2015  
Folgeprüfung: 06.01.2016

### Angaben zum Gebäude

Gebäudebeschaffenheit: EG, OG  
Gebäudenutzung: Verkauf

### Angaben zur Sicherheitsbeleuchtung

Baujahr: K.A.  
Ersteller/Pläne: Daniel Reis  
Erstellergrundlage: vorh. Pläne  
Versorgung von: UV Allgemein

### Prüfgrundlage

Prüfung nach: VDE 0100-718 u. 0108-100  
Art der Prüfung: jährliche Prüfung

### Prüfbedingungen

Messgerät: -  
Begleitperson: -