

Hubert Müller GmbH

Sicherheits-und Kommunikationstechnik



Wittigstraße 3
35260 Stadfallendorf
Abgerechnet

17. Mai 2017

Vertragsnummer: PB50080007	Kurzname: Rewe West	Gruppe: BMA	Seriennummer: 174
Status: .		Intervall: 3 Monate	Terminbeginn: Termin: 01.05.2017
Standortanschrift: Brandmeldeanlage Rewe EKZ Idar-Oberstein Vollmerbachstraße 65 55743 Idar-Oberstein		Standortbeschreibung: 2x Akku 12V/12Ah; Austausch: 01.08.2020	Hinweise: Vor Wartung ELA abschalten. Läuft bei Stromeinschaltung an.
Ansprechpartner: 0172-6516372 Telefon: Herr Reichert		Feuerwehr / Wachdienst: Wagner Fulda 0661/93690 ID.Nr.: 380401 Siemens 0911/656546112 FKH 302039 ESN NBG263556	
Mitteilung an den Betreiber: Bei Wartungsarbeiten keine autom. Weiterleitung der Alarmer zur Feuerwehr/Wachdienst möglich!		Zeitdauer ca. <u>2</u> Std. Unterschrift Betreiber _____	

Stück	Fabrikat	Typ	Stück	Fabrikat	Typ
1	BMZ Esser	IQ8Control C			
1	FBF	Ifam			
1	FSD	Kruse			
1	FSD-Adapter	SDA			
1	FSE				
1	Laufkartendepot				
1	Automatische Melder	Esser			
19	Druckknopfmelder	Esser			

Bericht: *Automatiker im OB wird ange-
stern. Leitung für-seitig aber nicht ange-
schlossen -> Tür öffnet im Brandfall nicht.
Auslösung RWT wird an B42 als
Funktionseinschränkung: ja nein *kl. s. c.**

*Störung angereizt. Relais in RWT
ministe als Schloßer ausgeführt
Verbrauchsdaten: werden.
Anlage saust: 0.*

- Feuerwehr abgemeldet
- Wachdienst abgemeldet
- Sichtkontrolle Anlagenteile auf Befestigung
- Übertragung an (HFM)/Leitstelle/Wachdienst
- FSK geöffnet (*Außen-Tür*)
- Signalgeber geprüft
- Melder lt. Wart.-Plan ausgelöst
- Anlage betriebsbereit übergeben, Zeit: 13:00 Uhr
- Prüfung Anlage gem. Sicherungskonzept
- Sichtkontrolle Anlagenteile auf Beschädigung/Beschmutzung
- Übertragung Störmeldung
- Anzeige- o. Betätigungseinrichtung
- Ansteuereinrichtungen prüfen
- Dokumentation prüfen (Vollständ./Richtigkeit)
- Austausch Geräte m. begrenzter Lebensdauer, sowie def. Teilen.
- Justage/Abgleich von Bauteilen
- Reinigen verschmutzter Anlagenteile
- Umgebungsbedingungen autm. Melder prüfen
- Revision beendet Fw. angemeldet (Systemzeit eingestellt)
- Revision beendet Wachdienst angemeldet

Messung:	Baujahr AKKU: <u>2016</u>	Alarmzähler alt: <u>800</u>	neu: <u>823</u>					
Netzteil	Stromaufn.	Überbrück./Zeit	Akkuspg.	Ladespg.	AKKU 1	AKKU 2	AKKU 3	AKKU 4
BMZ	<u>600mA</u>	<u>600s</u>		<u>13,68V</u>	<u>13,60V</u>	<u>13,67V</u>		

ACHTUNG: Bei Wartungsarbeiten keine autom. Weiterleitung der Alarmer zur Feuerwehr / Wachdienst möglich.

Idar-Oberstein 15.5.17 *A. Kumbul* *ist Bericht nicht vor Ort
Unterschrift kann per Fax/Email*

Ort Datum Monteur Kunde / Stempel / Unterschrift

Hubert Müller GmbH

Sicherheits-und Kommunikationstechnik



Wittigstraße 3
35260 Stadtlendorf
Abgerechnet

17. Mai 2017

Vertragsnummer: PB50080007	Kurzname: Rewe West	Gruppe: BMA	Intervall: 3 Monate	Terminbeginn: 01.05.2017	Seriennummer: 174
Status:	Standortanschrift: Brandmeldeanlage Rewe EKZ Idar-Oberstein Vollmerbachstraße 65 55743 Idar-Oberstein		Standortbeschreibung: 2x Akku 12V/12Ah; Austausch: 01.08.2020	Hinweise: Vor Wartung ELA abschalten. Läuft bei Stromeinschaltung an.	
Ansprechpartner: 0172-6516372 Telefon: Herr Reichert Mitteilung an den Betreiber: Bei Wartungsarbeiten keine autom. Weiterleitung der Alarme zur Feuerwehr/Wachdienst möglich! Zeitdauer ca. <u>2</u> Std. Unterschrift Betreiber _____			Feuerwehr / Wachdienst: Wagner Fulda 0661/93690 ID.Nr.: 380401 Siemens 0911/656546112 FKH 302039 ESN NBG263556		

Stück	Fabrikat	Typ	Stück	Fabrikat	Typ
1	BMZ Esser	IQ8Control C			
1	FBF	Ifam			
1	FSD	Kruse			
1	FSD-Adapter	SDA			
1	FSE				
1	Laufkartendepot				
1	Automatische Melder	Esser			
19	Druckknopfmelder	Esser			

<p>Bericht: Automatik für im Ort wird angesteuert, Leitung für sofort aber nicht angeschlossen → Tür öffnet im Brandfall nicht. Auslösung RWT wird an B12 als Funktionseinschränkung: ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> <i>klw, s.o.</i></p> <p>Störung angeregt. Relais in RWT minütlich als Schloßer ausgeführt. Verbraucher werden. Anlage reust o.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Feuerwehr abgemeldet <input checked="" type="checkbox"/> Wachdienst abgemeldet <input checked="" type="checkbox"/> Sichtkontrolle Anlagenteile auf Befestigung <input checked="" type="checkbox"/> Übertragung an (HFM)/Leitstelle/Wachdienst <input checked="" type="checkbox"/> FSK geöffnet (<i>Haufen für</i>) <input type="checkbox"/> Signalgeber geprüft <input checked="" type="checkbox"/> Melder lt. Wart.-Plan ausgelöst <input checked="" type="checkbox"/> Anlage betriebsbereit übergeben, Zeit: <u>13:02</u> Uhr <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung Anlage gem. Sicherungskonzept <input checked="" type="checkbox"/> Sichtkontrolle Anlagenteile auf Beschädigung/Beschmutzung <input checked="" type="checkbox"/> Übertragung Störmeldung <input type="checkbox"/> Anzeige- o. Betätigungseinrichtung <input checked="" type="checkbox"/> Ansteuereinrichtungen prüfen <input type="checkbox"/> Dokumentation prüfen (Vollständ./Richtigkeit) <input type="checkbox"/> Austausch Geräte m. begrenzter Lebensdauer, sowie def. Teilen. <input type="checkbox"/> Justage/Abgleich von Bauteilen <input checked="" type="checkbox"/> Reinigen verschmutzter Anlagenteile <input checked="" type="checkbox"/> Umgebungsbedingungen autm. Melder prüfen <input checked="" type="checkbox"/> Revision beendet Fw. angemeldet (Systemzeit eingestellt) <input checked="" type="checkbox"/> Revision beendet Wachdienst angemeldet
--	---

Messung:	Baujahr AKKU: <u>2016</u>	Alarmzähler alt: <u>500</u>	neu: <u>823</u>					
Netzteil	Stromaufn.	Überbrück./Zeit	Akkuspg.	Ladespg.	AKKU 1	AKKU 2	AKKU 3	AKKU 4
BMZ	<u>400mA</u>	<u>60m</u>		<u>13,68V</u>	<u>13,60V</u>	<u>13,67V</u>		

ACHTUNG: Bei Wartungsarbeiten keine autom. Weiterleitung der Alarme zur Feuerwehr / Wachdienst möglich.

Idar-Oberstein, 15.5.17 *A. Kumbul* *Herr Reichert nicht vor Ort. Unterschrift kommt per Fax/E-Mail*

Ort	Datum	Monteur	Kunde / Stempel / Unterschrift
-----	-------	---------	--------------------------------

Hubert Müller GmbH

Sicherheits-und Kommunikationstechnik



Wittigstraße 3
35260 Stadallendorf

Abrechnung

28. Feb. 2017

Seriennummer: 174

Vertragsnummer: PB50080007 Status: ber	Kurzname: Rewe West Gruppe: BMA	Intervall: 3 Monate Terminbeginn: Termin: 01.02.2017
Standortanschrift: Brandmeldeanlage Rewe EKZ Idar-Oberstein Vollmerbachstraße 65 55743 Idar-Oberstein	Standortbeschreibung: 2 Akku 12Ah; Austausch: 01.08.2020	Hinweise: Revisionsmeldung nur unter Tel. 0911-65654 XXXX Siemens! 6112
Ansprechpartner: 0172-6516372 Telefon: Herr Reichert Mitteilung an den Betreiber. Bei Wartungsarbeiten keine autom. Weiterleitung der Alarmer zur Feuerwehr/Wachdienst möglich! Zeitdauer ca. 2 Std. Unterschrift Betreiber: <i>[Signature]</i>	Feuerwehr / Wachdienst: Wachdienst: Wagner Fulda 0661-9369-0; ID. 380401; Sek. Feuer Siemens Abmeldung 0624 4561386 Wachdienst: BMZ 5501 150111 Stb. SFA auch telet. HFM: FKH 302039 Vor wartung ELA abschalten. Läuft bei Stromeinschaltung an. Kennwort Siemens: N86 263556	

Stück	Fabrikat	Typ	Stück	Fabrikat	Typ
1	Esser IQ8 Control				
1	Esser Rauchmelder				
1	Laufkartendepot				
1	FSD + Adapter				
1	FNSS				
1	FBF				
1	Hauptmelderaufschaltung				
19	Esser Handmelder				

Bericht: *Notenübergang im Bereich Rewe bei
Reichert u. Rewe sind angek. Die
Aufnahme für OR wird angek. Die
sind aber nicht angek. Auslö-
sung RWA wird nur als Störung an der
angeregte Polaris an RWA nicht gehandelt
Verbrauchsmaterial: werden (Schleifer).
Sant i. O.*

<input checked="" type="checkbox"/> Feuerwehr abgemeldet	<input checked="" type="checkbox"/> Wachdienst abgemeldet
<input checked="" type="checkbox"/> Sichtkontrolle Anlagenteile auf Befestigung	<input checked="" type="checkbox"/> Übertragung an (HFM)/Leitstelle/Wachdienst
<input checked="" type="checkbox"/> FSK geöffnet (<i>Arbeits</i>)	<input type="checkbox"/> Signalgeber geprüft
<input type="checkbox"/> Melder lt. Wart.-Plan ausgelöst	<input checked="" type="checkbox"/> Anlage betriebsbereit übergeben, Zeit: <i>12³⁰</i> Uhr
<input type="checkbox"/> Prüfung Anlage gem. Sicherungskonzept	<input checked="" type="checkbox"/> Sichtkontrolle Anlagenteile auf Beschädigung/Beschmutzung
<input checked="" type="checkbox"/> Übertragung Störmeldung	<input type="checkbox"/> Anzeige- o. Betätigungseinrichtung
<input type="checkbox"/> Ansteueranlagen prüfen	<input type="checkbox"/> Dokumentation prüfen (Vollständ./Richtigkeit)
<input type="checkbox"/> Austausch Geräte m. begrenzter Lebensdauer, sowie def. Teilen.	<input type="checkbox"/> Justage/Abgleich von Bauteilen
<input checked="" type="checkbox"/> Reinigen verschmutzter Anlagenteile	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebungsbedingungen autm. Melder prüfen
<input checked="" type="checkbox"/> Revision beendet Fw. angemeldet (Systemzeit eingestellt)	<input checked="" type="checkbox"/> Revision beendet Wachdienst angemeldet

Messung:	Baujahr AKKU: <i>2016</i>	Alarmzähler alt: <i>375</i>	neu: <i>800</i>					
Netzteil	Stromaufn.	Überbrück./Zeit	Akkuspg.	Ladespg.	AKKU 1	AKKU 2	AKKU 3	AKKU 4
BMZ	<i>390wh</i>	<i>760h</i>		<i>13,62V</i>	<i>13,62V</i>	<i>13,60V</i>		

ACHTUNG: Bei Wartungsarbeiten keine autom. Weiterleitung der Alarmer zur Feuerwehr/ Wachdienst möglich.

Idar-Oberstein *16.2.17* *[Signature]* *[Signature]*
Ort Datum Monteur Kunde / Stempel / Unterschrift