

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG  
 Welsersstraße · 10G · 51149 Köln

**Arbeitsauftrag 81993707**

Datum - Seite : 26.02.2016 - 1/ 1

**Kundenadresse**  
 4388093000005-  
 REWE Markt GmbH - West  
 Domstraße 20  
 50668 Köln

Kundennummer : 1203872  
 Technischer Platz : 1203872-0247-01 (FL)  
 Planwoche : 2016/07 **RV**  
 BST : 8189 BST Wrede, Adrian  
 Telefon-Nr. : 0173/6744927  
 Letzte Kontrolle :  
 Bestell-Nummer : S4836157  
 Bestell-Datum : 15.02.2016

**Prüfadresse**  
 4388093559428  
 EKZ allgemein  
 Vollmersbachstraße 63  
 55743 Idar-Oberstein  
 Tel: 06781/4893

Bezeichnung	Material	Menge	Einzelpreis		Rab	Gesamtpreis
Insth. FL u. Beh. Innenins. n.DIN14406T4	88488100	21,00				
Fahrtkostenanteil je Anfahrt	88482000	1,00				
Sicherheitsventil 22 bar gelb M16x1,5	54417500	2,00				
Klebeband Glasfilament 12X100 mm	13230700	5,00				
Berstscheibe -Folie Fremdfabrikat	22378400	5,00				
Feuerlöscher PU 6 an, DE, o.WH	18188200	1,00				
Rückn.FL ABC Plv. 6 kg = 11 kg/16 05 05	88883300	1,00				
Sicherung vollst. gelb PU/PF a	11137000	2,00				

Bemerkung					
				Netto	
				MwSt. 19,00 %	
				Gesamtsumme	
Nächste Prüfung	02.2018	Lager	6135	Skonto	
Name Kundenbeauftragter				Rechnungsbetrag	

Ort/Datum So. 26.02.16	Unterschrift Kunde	Unterschrift BB/BST 	Unterschrift Kassierer
---------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------

Allen Vereinbarungen, Lieferungen und Leistungen liegen ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuell gültigen Fassung zugrunde.



Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG · Minimaxstraße 1 · 72574 Bad Urach · Tel. 07141 2235221-0

**Prüfadresse**  
 4388093559428  
 EKZ allgemein  
 Vollmersbachstraße 63  
 55743 Idar-Oberstein

Druckdatum - Seite : 26.02.2016 - 1/ 2  
 Prüfdatum : 26.02.2016  
 Kundennummer : 1203872  
 Technischer Platz : 1203872-0247-01 (FL)  
 Arbeitsplatz : 8189 BST Wrede, Adrian

Pos.	Equipment	Hersteller	Typ	Standort	Bj.	SerialNr.	Ausgeführte Arbeiten							Befund			
							1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	
0001	15481285	JOCKEL	P6J	TEDI EINGANG RECHTS	2005			X	X						X		
0002	15481286	JOCKEL	P6J	LADEN VOR LAGER TEDI	2005			X	X						X		
0003	15481287	MINIMAX	PU6AN	LAGER VOR NOTAUSGANG TEDI	2009			X	X						X		
0004	15481288	JOCKEL	P6J	DM WH VOR NOTAUSGANG	2005			X	X						X		
0005	15481289	MINIMAX	PU6AN	DM EINGANGSBEREICH BEI KASSE	2009			X	X						X		
0006	15481290	MINIMAX	PU6AN	SCHUHMAXX EINGANG RECHTS	2009			X	X						X		
0007	15481291	MINIMAX	PU6AN	SCHUHMAXX LAGER NOTAUSGANG	2009			X	X						X		
0008	15481292	MINIMAX	CS5C	SCHUHMAXX LAGER NOTSTROM	2009			X							X		
0009	15481293	MINIMAX	PU6AN	LOTTOLADEN HINTER THEKE	2009			X	X						X		
0010	15481294	MINIMAX	PU6AN	FREIßNAPF EINGANG RECHTS	2009			X	X						X		
0011	15481295	JOCKEL	P6J	HEIZUNG	2005			X	X						X		
0012	15481296	JOCKEL	P6J	EG WH UNTER ROLLTREPPE	2005			X	X						X		
0013	15481297	GLORIA	PD6	EG WH VOR TOILETTEN	2005			X						X			
0014	15481298	MINIMAX	PU6AN	EG WH VOR APOTHEKE	2009			X	X						X		
0015	15481299	MINIMAX	PU6AN	EG HAUPTINGANG LINKS	2009			X	X						X		
0016	16053924	MINIMAX	PU6AN	DM LAGER VORNE	2015			X	X						X		
0017	16053925	MINIMAX	PU6AN	DM LAGER HINTEN	2015			X	X						X		
0018	16053926	MINIMAX	PU6AN	DM VOR LAGER	2015			X	X						X		
0019	16053927	MINIMAX	PU6AN	DM BEI WICKELTISCH	2015			X	X						X		
0020	16053928	MINIMAX	PU6AN	DM BÜRO	2015			X	X						X		

**Bemerkungen:**

**Befund**  
 a. Funktionsbereit  
 b. NICHT funktionsbereit  
 c. zur Füllung/Reparatur mitgenommen

5. Festigkeitsprüfung nach § 16 BetrSichV  
 6. Instandsetzung (Füllung/Reparatur)  
 7. Austausch

**Ausgeführte Arbeiten**  
 1. Aufstellung (Montage)  
 2. Innere Prüfung nach § 16 BetrSichV  
 3. Instandhaltung - Inspektion nach DIN 14406 T 4  
 4. Instandhaltung - Behälter-Inneninspektion nach DIN 14406 T 4

**Prüfadresse** 4388093559428  
 EKZ allgemein  
 Vollmersbachstraße 63  
 55743 Idar-Oberstein  
  
**Druckdatum - Seite** : 26.02.2016 - 2/ 2  
**Prüfdatum** : 26.02.2016  
**Kundennummer** : 1203872  
**Technischer Platz** : 1203872-0247-01 (FL)  
**Arbeitsplatz** : 8189 BST Wrede, Adrian

Pos.	Equipment	Hersteller	Typ	Standort	Bj.	SerialNr.	Ausgeführte Arbeiten							Befund			
							1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	
0021	16053929	MINIMAX	PUGAN	DM EINGANG RECHTS	2015		X	X							X		

**Ausgeführte Arbeiten**  
 1. Aufstellung (Montage)  
 2. Innere Prüfung nach § 16 BetrSichV  
 3. Instandhaltung - Inspektion nach DIN 14406 T 4  
 4. Instandhaltung - Behälter-Inneninspektion nach DIN 14406 T 4

**Befund**  
 a. Funktionsbereit  
 b. NICHT funktionsbereit  
 c. zur Füllung/Reparatur mitgenommen

**Bemerkungen:**