

NATIONALPARK ○ ● ● ●  
**LANDKREIS BIRKENFELD**

alles im grünen Bereich....

Kreisverwaltung Mainzer Str. 157 55743 Idar-Oberstein  
Gesundheitsamt

Stadtverwaltung Idar-Oberstein  
Georg-Maus-Str. 1  
z. Hd. Herrn Baumann  
55743 Idar-Oberstein

Stadtverwaltung Idar - Oberstein			
Eing.: 22. DEZ. 2022			
62			

Kreisverwaltung Birkenfeld

Abt. 5 – Gesundheitsamt

Az.: 5/ 306 031/006317 - O-1198-  
(Bei Rückfragen bitte angeben)

Auskunft erteilt: Yves Sprengel

☎ 06781 – 20080  
bei Durchwahl 06781/2008-24  
Telefax 06782/15-55524

Zi-Nr.: 217

e-mail: y.sprengel@landkreis-birkenfeld.de  
Internet: www.landkreis-birkenfeld.de

Idar-Oberstein, 20.12.2022

**Baugenehmigungsverfahren nach LBauO Rh.-Pf.; Anforderung einer Stellungnahme  
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), v 17.11.1995 GVBL. S.  
458**

**Ihr Schreiben vom 11.11.2022 , Az.: 60-63-0481/2022-02**

Anlage: Akte Bauantrag, Gebührenbescheid

Antragsteller: Budau Familien KG, Mackenrodter Weg 5, 55743 Idar-Oberstein  
Bauvorhaben: Neubau Kinderarztpraxis mit 2 Wohnungen  
Baugrundstück: Idar-Oberstein, Weißborr 3

Gemarkung / Flur / Flurstücke: Gemarkung Göttschied, Flur 8, Flurstücke 6/20, 6/18, 6/11

Sehr geehrter Herr Baumann,

nach Durchsicht des Bauantrages sind folgende Auflagen zu erfüllen:

- Gemäß TRBA 250 und der technischen Regeln für Arbeitsstätten ist das Ärzte WC ~~ist~~ mit einem Vorraum auszustatten
- im Behinderten WC und an allen außenliegenden Fenstern ist ein Dreh/Kipp-beschlag einzubauen

Weiterhin ist auf die Einhaltung folgender Punkte zu achten:

- Dem Gesundheitsamt ist die Inbetriebnahme der Trinkwasserinstallation schriftlich mitzuteilen. Die Installationen im Bereich des Trinkwassernetzes sind nach den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen und nur von bei dem Wasserversorger registrierten Firmen durchführen zu lassen. Dabei sind besonders die Vorgaben der DIN (DIN 1988 „Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen“) und des VDI (VDI 8023 „Hygiene in Trinkwasserinstallationen, Anforderung an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung) zu beachten.

Nach Abschluss der Baumaßnahme und vor der Inbetriebnahme der Trinkwasserinstallation sind folgende Untersuchungen durchzuführen, die nach §15 TrinkwV den Untersuchungsverfahren und Untersuchungsstellen entsprechen.

	<u>Parameter</u>	<u>Grenzwert</u>
Mikrobiologie	E.Coli	0 / 100ml
	Enterokokken	0 / 100ml
	Pseudomonas aeruginosa	0 / 100ml
Indikatorparameter	Koloniezahl bei 22°C	100 / 1ml
	Koloniezahl bei 36°C	100 / 1ml
	coliforme Keime	0 / 100ml

- Im Bereich der Kinderarztpraxis müssen in allen Behandlungs- und Untersuchungsräumen und im Labor ein Handwaschbecken gemäß TRBA 250 (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) vorgehalten werden. Zudem ist ein Hygieneplan gemäß TRBA 250 zu erstellen.
- Bei den verwendeten Fußboden Belägen ist darauf zu achten, dass diese desinfektionsmittelbeständig sind.
- Die Eröffnung der Kinderarztpraxis ist dem Gesundheitsamt vom Praxisinhaber gesondert anzuzeigen. Zudem ist für die Praxis ein Hygieneplan zu erstellen. Des Weiteren sind die Vorgaben des RKI einzuhalten.

Bitte senden Sie uns eine Durchschrift der Baugenehmigung zu.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Yves Sprengel  
Sachgebiet Infektionsschutz und Umwelthygiene