Bestand gem. tatsächlicher Örtlichkeit !

Hohlraum wird nach Angabe Bauleitung verfüllt!

Gebäude wird komplett so verschoben, dass es an Bestandswand passt. Außenmaße werden nicht geändert!

Achtung: Bauherr in der Decke über der Verbrauchanlage muss gewährleistet sein (z.B. keine Lüftungsgeräte, kein Lüftungskanal)!

Wärmerückgewinnung Anlaufchte WRG 2,50m OKFFB!

Grundstücksgrenze

Gasbrennwertgerät 50-60KW mit Gebläse Abgas in L90 Schacht

L90 Formteil über Dach geführt

Brückenträger

Stütze 35/50 Auflager Träger

Stütze 35/45 Auflager Träger

Stütze 35/35 Auflager Träger

Wand unterhalb Bodenplatte (VK bündig mit Außenkand)

Entwässerungsrinne

Pumpensumpf 72x72x52 (Außenmaß)

Betontreppe 7 STG 28/17,8

Müllcontainerplatz (3,00m*1,50m)

017 Anlieferung

017a Anlieferungsrampe

UZ 50/120

UZ 41/100

UZ 28²/91

UZ 28²/50 (30×20)

UZ 28²/0 mittig Achse 2

UZ 30/80 mittig Achse D

UZ 60/100 mittig Achse 5

UZ 20/325 (innenwand 1.OG)

UZ 36,5/181

UZ 40/80 mittig (Achse G)

UZ 40/80 mittig (Achse H)

UZ 40/110

UZ 30/110

UZ 20/40

Stütze 30/24

Stütze 28/50

Stütze 50/24

Stütze 35/45

Stütze 35/50

Stütze Ø20

Ausparung 24x24

Ausparung 20x20

Ausparung WD 12x12

Ausparung 17,5x17,5

Zerbalken gem. Statik

Deckenkante

Europlattenverbund

Frühanlieferung (außer Kühlraumkeile) umlaufend Hochzehe (150x26mm) als Rammschutz in Höhe von 12,5cm und 100cm (mittig) gem. BB

verzinkte Stahlrahmenkonstruktion hr=ca.2,30cm mit Wellgitter + Schlossblitz gem. BB

Kühlraumtür: feuerhemmend FE-Leiste 2cm stark, H=15cm als Rammschutz in Höhe von 12,5cm und 100cm (mittig) gem. BB Wände mittels U-Schiene fachgerecht an Rohboden befestigen

Tören Kühlräume BRM:1,33 x 2,11hr lichtes Maß: 1,15 x 2,00m Detail: "11_Roma 1-fg- Kühlraumtür/dür_03.19"

ACHTUNG: Revisionsöffnung für Erstinstallation/Servicezwecke (800x600) über Kühlraum vorsehen! OK Revisionsöffnung muss unterhalb der abgehangenen Decke liegen!!

Alle Innenräum als Stahlumfassungszarge in RAL 9016 gem. BB

Stahltür gem. BB Abs.19.3 Detail: "5_11.01 Außentür Lager"

Bauseitiges Temperaturerfassungs- und -aufzeichnungsgerät nach HACCP wenn keine Mangelbergung GV vorhanden ist.

Alle Innenräume sind bis über die abgehängte Decke ausführen nach Angabe Fr. Sankt 30.06.2021

Alle Außenwände der Kühlräume sind bis über die abgehängte Decke ausführen nach Angabe Fr. Sankt 30.06.2021

Innenraumplanung gem. Netto Stand: 10.01.2022

Nur bei offener Decke Wanddurchbruch auf 2,00m Höhe erstellen gem. Angabe Fr. Sankt (10.09.21)

Wanddurchbruch 200x200 für Kältemittel- und Elektroleitungen wenn Mauerwerk bis UK Binder ; Wanddurchbrüche sind baseits zu verschließen einschließlich Brandschutz!!

Wanddurchbruch 400x200 für Kältemittel- und Elektroleitungen wenn Mauerwerk bis UK Binder ; Wanddurchbrüche sind baseits zu verschließen einschließlich Brandschutz!!

Ausparung 24x24

Ausparung 50/24

Ausparung 24x24

Ausparung 24x24

Ausparung 24x24

Ausparung 20x20

Ausparung 20x20

Ausparung 20x20