WICHTIGE DETAILS:

Die normale Einbaulage des Verflüssigers ist direkt vor dem Maschinenraum der Kälteanlage.
Muss die Einbausituation aufgrund baulicher Erfordernisse (Lärmpegel, etc.) verändert werden,
so ist mit Zusatzkosten aufgrund längerer Kältemittelleitungen zu rechnen.

Der Dachvorsprung darf die Verflüssigerlüfter nicht verdecken.
Bitte darauf achten, dass der Lärmpegel die Anwohner nicht stört.
Geben Sie uns Bescheid, wenn der Verflüssiger versetzt werden muss.
Beim Versetzen bzw. Einsatz eines leiseren Verflüssigers ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen!

Evtl. Schallschutzauflagen sind der Fa. KTE umgehend mitzuteilen.

LEGENDE:

- FLÜSSIGKEITSLEITUNG TK
- SAUGLEITUNG TK
- FLÜSSIGKEITSLEITUNG NK
- SAUGLEITUNG NK
- TAUWASSERABFLUSS mit LEITUNG
- HEISGASLEITUNG
- KONDENSATLEITUNG
- Flüssigkeit unterkühlt
- ABTAULEITUNG TWA als FB- Einlauf

	Index	Datum	Änderung
	K		
	J		
	I		
	H		
	G		
	F		
	E		
	D		
	C		
M. Gaudigs	B	11.01.	Maße TWA Kühlregale angepasst
M. Gaudigs	A	10.01.	Kältetechnik eingezeichnet; WDB eingezeichnet

Kälte- Technik GmbH
Memminger Strasse 04
06295 Eisleben

Projekt: NETTO- MD
Bahnhofstraße / Niederhofstraße
66896 Kusel

Planinhalt: Ausführungsplanung
Kälte- Technik

Gezeichnet:	10.01.2022	MG	Geprüft:	~	~

Plannummer	CAD-Name	Datum 10.01.2022
NMD	KTE_NMD_MG_WDB	Maßstab 1:100