Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Neubau Gelände Emrich Brauerei-Bahnhofstraße Kusel

Gewerk	Gefährdungen, Einrichtungen	Lösungen, Maßnahmen	ausg. Lösungskonzepte	Firma/Verantwortlicher	Koordination ggS	Koordination ggB
Baustellenvorbereitung						
	Verkehr im Umfeld der Baustelle	Schutzwand		alle Firmen Montage Schutzwand		
		Kabelbrücke				
	Vorhandene Gebäude und unterirdische Gebäudeteile	Standsicherheitsnachweis		HMB Abbruch und Erdbau +49.160.96464085		
		Verbau für Unterfangungen				
	Erdleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Gas		Vor Baubeginn Informationen über Lage und Schutzabstände von den Leitungseigentümern, z. B Stadtwerke, Deutsche Telekom, Tiefbauamt, einholen und beteiligte Mitarbeiter und Firmen informieren. Zum Auffinden von Leitungen Suchgräben herstellen oder Ortungsgeräte einsetzen. Im vermuteten Leitungsbereich in Handschachtung arbeiten (Spaten, Schaufel). Beim Antreffen unbekannter Leitungen sofort Auftraggeber, Behörde oder Leitungsbetreiber informieren und Arbeiten einstellen.	P.A. Budau GmbH & Co. KG Susanne Metzger und Michael Stemmler +49 (0)6371 - 463970		
		Leitungenorten Leitungen sichern				
	Kampfmittel	Kampfmittelbeseitigungsdienst	nicht notwendig	ggf. Kampfmittelbeseitigungsdienst		
Baustelleneinrichtung						
	Baustellenverkehr	Baustelleneinrichtung mit Verkehrszeichenplan	Baustraße Auffüllung mit RC 0-45	P.A. Budau GmbH & Co. KG und Calin Hochbau S.R.L.		
	Baustraße Beleuchtung					
	Elektrobaustromverteiler	Strom vom Netz Verantwortlichkeit festlegen Prüfungen durchführen (BGV)		P.A. Budau GmbH & Co. KG		801
	Baustellensicherung	Bauzaun Türen und Tore		P.A. Budau GmbH & Co. KG P.A. Budau GmbH & Co. KG		
	Versorgung	Strom - vom Netz Wasser - vom Netz Telefon		P.A. Budau GmbH & Co. KG P.A. Budau GmbH & Co. KG P.A. Budau GmbH & Co. KG		
	Brandschutz	Handfeuerlöscher	bei Schweiß- und Brennarbeiten	alle Firmen		
Abbrucharbeiten						
	Gefahrenbereiche	Absperren		HMB Abbruch und Erdbau		
	Beregnungsanlage	Beregnungsanlage		HMB Abbruch und Erdbau		
	Bauzustände	Abbruchanweisung		HMB Abbruch und Erdbau		
	Brennschneidearbeiten	Belüftung		HMB Abbruch und Erdbau		
Erdarbeiten						
	Baugruben: Einsturzgefahr durch Abrutschen von Massen	Baugruben verbaut	Verbauarbeiten: Montageanweisung / Verfahren	P.A. Budau GmbH & Co. KG	S 30	
	Baugruben	Baugruben verbaut		P.A. Budau GmbH & Co. KG	S 30	
	Wasserspiegel: Überwachungseinrichtung Aufschwimmen, Anstieg des Wasserspiegels	Überwachungseinrichtung	nicht notwendig	P.A. Budau GmbH & Co. KG		
		Messeinrichtung		P.A. Budau GmbH & Co. KG		
	Gefahrenbereiche	Absperren		P.A. Budau GmbH & Co. KG		
	Zugang in die Baugrube	Bautreppe		P.A. Budau GmbH & Co. KG	S 22	
Rohbauarbeiten (Mauer, Beton, Installation..)						
	Balkon	Seitenschutz	Absturzsicherung	P.A. Budau GmbH & Co. KG, Rainer Henrich +49.151.58034322	S 21A	
	Bodenöffnungen	Umwehrungen		P.A. Budau GmbH & Co. KG, Rainer Henrich +49.151.58034322	S 30	
		Abdeckungen		P.A. Budau GmbH & Co. KG, Rainer Henrich +49.151.58034322	S 07	
	Treppenläufe	Seitenschutz		P.A. Budau GmbH & Co. KG, Rainer Henrich +49.151.58034322	S 22	
	Fenster-/Wandöffnungen	Seitenschutz		P.A. Budau GmbH & Co. KG, Rainer Henrich +49.151.58034322	S 21A	
	Hochgelegene Arbeitsplätze	Arbeitsgerüst	Kennzeichnung: Der Gerüstersteller hat Gerüste Gerüstbau Mustermann, Herr Mustermann, 0172.... 504 nach Fertigstellung deutlich erkennbar und für die Dauer der Benutzung mit folgenden Angaben zu Kennzeichnen: DIN 4420, Gerüstgruppe und Nutzgewicht, Gerüsteteller.	P.A. Budau GmbH & Co. KG, Rainer Henrich +49.151.58034322	S 04	
		Seitenschutz		P.A. Budau GmbH & Co. KG, Rainer Henrich +49.151.58034322	S 21	
		Dachfanggerüst		P.A. Budau GmbH & Co. KG, Rainer Henrich +49.151.58034322	S 10A	
	Schweißen	Persönliche Schutzausrüstung Brandschutz		P.A. Budau GmbH & Co. KG, Julian Fuchs +49.6781.94342		
	Montage Fertigteile	Montageanweisung		s. http://www.budau.com/unternehmen/dokumente.php		
Außenanlage						
	Gefahrenbereiche	Absperren		Unternehmen noch nicht benannt		
	Gräben	Standsicherheitsnachweis		Unternehmen noch nicht benannt		
		Gräben verbaut		Unternehmen noch nicht benannt		
		Verbau für Unterfangungen		Unternehmen noch nicht benannt		
	Schächte (vertikal)	Einrichten zum Bergen von Personen		Unternehmen noch nicht benannt		
	Montage Hebeanlage	Montageanweisung		Unternehmen noch nicht benannt		
	Hygienemaßnahmen	Wascheinrichtung, Schutzimpfungen		Unternehmen noch nicht benannt		
		Persönliche Schutzausrüstung		Unternehmen noch nicht benannt		
Lagerflächen						
	Umsturz, Lagerung sichern	standsicheres Stapeln u. Lagern von Stoffen, Schalmaterial und sonstigen Gegenständen		alle Firmen		
Verkehrswege						
	Baugrubenrand: Absturz und Einsturz	Böschungsneigungen einhalten		alle Firmen		
	Treppenläufe: Absturz	Seitenschutz		alle Firmen		
	Baustellenverkehr	Baustelleneinrichtungen mit Verkehrszeichenplan		alle Firmen		
		Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen (ggS)				
		Arbeitsgerüst			S 04	
		Bodenabdeckungen			S 07	
		Dachfangnetze			S 10A	
		Seitenschutz			S 21	
		Seitenschutz Wandöffnungen			S 21A	
		Seitenschutz für Treppen			S 22	
		Umwehrung			S 30	
		Gemeinsam genutzte Betriebseinrichtungen (ggB)				801
		Baustellen-Elektroverteiler				



Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

1. **Brand melden** — Feuermelder betätigen
   WER meldet?
   WAS brennt?
   WO brennt es?
2. **In Sicherheit bringen** — Gefährdete Personen bergen
   Türen schließen
   Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
   Anweisungen beachten
3. **Löschversuch unternehmen** — Feuerlöscher benutzen

Persönliche Schutzausrüstung

Personen ohne Schutzhelm und Sicherheitsschuhe haben keinen Zutritt zum unmittelbaren Baustellenbereich.

Schutzhelm tragen — Sicherheitsschuhe tragen

Bei entsprechenden Gefährdungen und Belastungen zusätzliche Schutzausrüstung benutzen.

Schutzbrille benutzen — Handschuhe benutzen — Gehörschutz benutzen

Auffanggurt anlegen — Gesichtsschutz benutzen — Schutzkleidung benutzen

Verhalten bei Unfällen

Ruhe bewahren

1. **Unfall melden** — WER meldet?
   WAS ist passiert?
   WO ist es passiert?
   WIEVIELE Verletzte?
2. **Erste Hilfe** — Absicherung des Unfallorts
   Versorgen der Verletzten
   Anweisungen beachten
3. **Weitere Maßnahmen** — Krankenwagen oder Feuerwehr einweisen
   Schaulustige entfernen

Verhalten im Notfall

Ruhe bewahren

1. **Alarm melden** — WER meldet?
   WAS ist passiert?
   WO ist es passiert?
   Sind Menschen in Gefahr?
2. **Sofort-maßnahmen** — Anweisungen beachten
   Gefahrenstelle absichern
   Erste Hilfe leisten
   Gefahr beseitigen
3. **In Sicherheit bringen** — Gefährdete Personen bergen
   Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
   Keinen Aufzug benutzen





Dr. Budau GmbH + Co. KG

Projekt:	Neubau Gelände Emrich Brauerei-Bahnhofstraße
Plan-Bezeichnung:	Sigeplan
Datum:	17. Mai 2021, aktualisiert 27. Mai 2022
Plan-Nummer:	sige_7815_a2