

§ 29 zusätzliche Baunterlagen VKVO

1. Flächen der Verkaufsräume und der Brandabschnitte liegen vor.
2. Die erforderlichen Breiten der Ausgänge in allen Geschossen haben eine lichte Durchgangsbreite von 2,00m.
3. u. 4. Feuerlöscheinrichtungen sowie Brandmeldeanlagen Bestand sh. ex maschinelle Entrauchung Eintragung im Grundrissplan.
5. Alarmierungseinrichtungen: Handmelder an jedem Notausgang
6. Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung - Bestand
7. Alle Lichtkuppeln als RWA ausgeführt.

Die Flächen für die Feuerwehr- sowie Rettungswege werden bis Fertigstellung vor Ort festgelegt und gegebenenfalls gekennzeichnet.

Berechnungen RWA nach DIN 18232 ab 200 m² mind. 1% der Fläche

Raumbezeichnung	Fläche	RWA soll	RWA ist
Rewa 1-geschosig	1.468,65 m ²	14,69 m ²	39,24 m ² (RWA 1.2.3.4.5)
Woolworth	1.013,28 m ²	10,13 m ²	22,00 m ²
Tedi	781,54 m ²	7,81 m ²	19,24 m ² (RWA 1.2.3)
Fressnapf	721,44 m ²	7,21 m ²	11,00 m ²
Mail	801,75 m ²	8,01 m ²	19,24 m ² (RWA 1.1.1)
Apothek	215,84 m ²	2,15 m ²	11,00 m ² (RWA 1.2.3)
DM	747,10 m ²	7,47 m ²	19,24 m ² (RWA 1.2.3)

Machinele RWA über 3 Brandgasventilatoren mit 5-fachem Luftwechsel im 2-geschossigen Bereich

1. Brandgasventilator Brandgasventilator Brandgasventilator Brandgasventilator Brandgasventilator
Entrauchungsvolumen 8.800 m³/h
2. Brandgasventilator Brandgasventilator Brandgasventilator Brandgasventilator Brandgasventilator
Entrauchungsvolumen 14.000 m³/h
3. Brandgasventilator Brandgasventilator Brandgasventilator Brandgasventilator Brandgasventilator
Entrauchungsvolumen 8.440 m³/h

SÄMTLICHE MAÄßE SIND RECHNERISCH UND NICHT OPTISCHEN GEZEICHNET! VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNG SIND DIE MAÄßE MIT DEN VERANTWORTLICHEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG ZU ÜBERPRÜFEN! SÄMTLICHE MAÄßE SIND RECHNERISCH UND NICHT OPTISCHEN GEZEICHNET! VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNG SIND DIE MAÄßE MIT DEN VERANTWORTLICHEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG ZU ÜBERPRÜFEN!

Index	Datum	Name	Änderung
A	07.07.23	PE/UB	Notausgangsbreiten DM / Zeilschriften / Tedi
B	11.07.23	PE/UB	Engang Fressnapf
C	02.11.23	PE/UB	Fluchtweg Lötwerkzeug / Fluchtweg, Verschiebung

BAUANTRAG

ENTWURF
PLANUNG
BAULEITUNG

ARCHITECTURBÜRO
PETER BALLAT

HAUPTSTR. 9
MITTELBERGBACH
TEL 06784-981023
FAX 06784-981025

Umbau EKZ
Vollmersbachstraße 63-65
55743 Idar - Oberstein

Industriebau GmbH
vertreten durch Eva Maria Budau
Mackenrodt Weg 5-9
55743 Idar-Oberstein

Erdgeschoss EKZ Teil 2 1:100

Datum: 14.11.2022
Projektnr. 22-16
Der Architekt

