

RWA Pneumatiksystem



Gruppe:DM

Dachbereich



Bestand



Druckleitung D6-4

Bestand

Das rote Teil sitzt jeweils bei
den Einzelkonzessionären
....und werden sternförmig angefahren
von der Zentrale im Technikbereich

OG Bereich

EG Bereich



4x2x0,8mm²



Teil sitzt als Einzelstück
Technikzentrale

4x2x0,8mm²

FIZ



230 V 3x1,5mm²

Der Auslöser kommt nur in die
Technikzentrale
dort lässt sich dann aber
jeder Abschnitt separat öffnen

RWA Pneumatiksystem



Gruppe: TEDI

Dachbereich

Bestand



RWA - Öffnungsbeschläge



RWA - Öffnungsbeschläge



Pneumatische Ventile



Pneumatische Ventile

Druckleitung D6-4

Bestand

OG Bereich

EG Bereich



Alarmkasten

4x2x0,8mm²



4x2x0,8mm²

FIZ



230 V 3x1,5mm²

RWA Pneumatiksystem



Gruppe:Fressnapf

Dachbereich

Bestand



Druckleitung D6-4

Bestand

OG Bereich

EG Bereich



4x2x0,8mm²



4x2x0,8mm²

FIZ



230 V 3x1,5mm²

RWA Pneumatiksystem



Gruppe: Woolworth

Dachbereich

Bestand



Druckleitung D6-4

Bestand

OG Bereich

EG Bereich



4x2x0,8mm²



4x2x0,8mm²

FIZ



230 V 3x1,5mm²

RWA Pneumatiksystem



Gruppe: Mall

Dachbereich



RWA - Öffnungsbeschläge



RWA - Öffnungsbeschläge

Bestand



Pneumatische Ventile



Pneumatische Ventile

Druckleitung D6-4

Bestand

OG Bereich

EG Bereich



Alarmkasten

4x2x0,8mm²



4x2x0,8mm²

FIZ



230 V 3x1,5mm²

RWA Pneumatiksystem



Gruppe:Apotheke

Dachbereich

Bestand



Druckleitung D6-4

Bestand

OG Bereich

EG Bereich



4x2x0,8mm²



4x2x0,8mm²

FIZ



230 V 3x1,5mm²

RWA Pneumatiksystem



Gruppe: REWE

Dachbereich



RWA - Öffnungsbeschläge



RWA - Öffnungsbeschläge



RWA - Öffnungsbeschläge



RWA - Öffnungsbeschläge

Bestand



Pneumatische Ventile



Pneumatische Ventile



Pneumatische Ventile



Pneumatische Ventile

Druckleitung D6-4

Bestand

OG Bereich

EG Bereich



Alarmkasten

4x2x0,8mm²



4x2x0,8mm²

FIZ



230 V 3x1,5mm²